

江西赣能股份有限公司丰城发电厂公开询价比选采购文件

序号	项目名称	主要采购内容
1	7、8 号机全保护自动加氧装置 1 号空压机外送修理	详见挂网招标附件

投标须知（请认真阅读，以免投标不规范导致投标无效）：

1、采购方式为询价比选采购，参与投标的供应商请根据此次挂网所附的招标规范/技术说明、评分标准等招标文件做出响应。

2、报价要求：控制价：2 万元。对项目分项报价，注明是否含税以及税率（需开具国家相关法规规定的增值税专票）。报价相关资料需盖骑缝章或者每一页需加盖公章/报价章，否则视为投标无效，不允许澄清。

3、打分标准：

（一）报价：分值 100 分。（权重 50%）

各询价比选响应单位的报价需经询价比选单位评选为合理报价，否则该项不得计分。计分方法如下：

如有效投标人为 4 家以下时，按有效评标价的算术平均值的 95%为评标基准价；如有效投标人为 4 家，则去掉一个最高报价，其余有效评标价的算术平均值的 95%为评标基准价；如有效投标人 4 家以上时，则去掉一个最高报价及一个最低报价，其余有效评标价的算术平均值的 95%为评标基准价。各投标人以评审的最终投标价与基准价相比每高 1%扣 1 分，每低 1%扣 0.5 分。等于基准价的得 100 分。不足 1%部份按内插法计算，小数点保留两位。投标报价部分最低得分为 0 分，最高得分为 100 分。若各投标人所报税率相同，则按含税总价进行评审，若各投标人所报税率不同，则按不含税单价进行评审。

（二）技术：分值 100 分。（权重 50%）

详见招标规范/技术说明中的“技术评分表”

总分计分方法如下：

报价、技术得分乘以权重百分比后相加为询价比选响应单位的总分。各单位最终得分为：每位评选成员评选得出的总分取平均值。完全响应并满足招标文件要求的参与投标的供应商中，评审总分最高者中标。

4、工期：修理件出厂算起 12 天内返厂。

5、合同主要条款约定：

（1）以项目实际开工之日（有开工报告的以开工报告时间为准）起计算。项目必须按合同工期完成，若延误工期，甲方有权进行考核，其中：项目合同金额在 50 万元以上的，因乙方原因推迟工期，每延误一天考核乙方本项目结算金额的 1%；项目合同金额在 50 万元以下的，因乙方原因推迟工期，每延误一天考核乙方本项目结算金额 1000 元。以此类推，最高不超过合同结算金额总价的 10%。

（2）结算方式：项目验收合格后，乙方在三周内向甲方报送完整结算资料。若因乙方原因未及时处理，每延迟一周考核乙方工程结算金额 1%，以此类推，最高不超过合同结算金额总价 5%（2 万元封顶）。

（3）付款方式：在结算程序合格办理完毕一个月后，甲方付足乙方结算总价的 90%，其余 10%作为质保金，质保期一年，待使用一年无质量问题后，乙方需及时办理质保金结算手续，每逾期一年办理扣除项目结算金额的 3%，直至质保期满后逾期三年仍未办理质保金结算手续，视为乙方放弃质保金，甲方不再支付质保金。

（在甲方向中标单位发送电子版水印合同后，中标单位须在 10 日内完成纸质版签字盖章并寄回，如无特殊原因，甲方有权认定为是弃标行为，扣除本项目投标保证金且不得参加本项目



投标。)

6、参与投标的供应商需认真悉知我厂考核细则，见挂网附件，投标则视为响应我厂考核细则，并受其约束和管理。

7、其他要求见挂网公告。

备注：请参与投标的供应商认真对待。提交的投标资料必须按照招标文件要求提供，对于胡乱提供明显与本次招标无关资料的，甚至提供错误、虚假资料的供应商，将被没收投标保证金，并做拉黑三个月处理。



技术说明

项目名称:

7、8 号机全保护自动加氧装置 1 号空压机外送修理

项目基本情况:

1、项目内容: 7、8 号机全保护自动加氧装置 1 号空压机外送修理。

2、供货时间: 以修理件出厂当日起算 12 日内。

技术要求:

1 号空压机(德国宝华压缩机公司生产的 JUNIOR II 型高压空气压缩机, 采用三级气缸压缩、风冷冷却, 最大工作压力 15MPa) 外送修理要求:

1、空压机经修理方维修后, 额定充气速率 $\geq 0.1\text{m}^3/\text{min}$, 满足全保护自动加氧装置设定自动运行工况(即启动压力为 10.0MPa, 停止压力为 13.5MPa, 单机连续运行时间上限为 60min)。

2、修理方要求具备 JUNIOR II 型高压空气压缩机修复或安装业绩三年内 3 次以上, 维修空压机使用的备件(如活塞、密封件等)必须是德国宝华压缩机公司提供的原厂备件, 并提供相关溯源证明, 如合格证、海关报关单等。

3、本次空压机修理质保周期 12 个月, 质保金为 10%合同款。质保期间空压机出现故障, 修理方必须在 3 日内到厂排查, 确系修理方原因造成的故障由修理方负责免费维修或更换, 由此发生的一切费用由修理方负责, 送修方保留追究由此造成一切损失的权利。

4、送修方负责空压机的拆除、安装, 修理方需到厂指导并负责空压机来回运输, 运输过程中做好保护措施, 避免出现磕碰, 到货时间以空压机出厂当日起算 12 天内。

7、8号机全保护自动加氧装置1号空压机外送修理项目技术评分标准

序号	评审项目	评分标准	分值
1	德国宝华压缩机公司生产的JUNIOR II型高压空气压缩机或类似（三级气缸压缩、风冷冷却，最大工作压力15MPa）高压空气压缩机维修、安装调试业绩	满足招标文件最低业绩要求得6分；满足投标文件基础上每增加一个有效业绩加2分，最多10分； 评审依据：提供有效业绩合同复印件，其中满足招标要求（指招标公告中投标人资格标准所述业绩要求）。	10
2	企业综合技术能力	按投标企业综合技术实力综合评议，优：8-10分，良：5-8分，一般：1-5分，差：0分。 评审依据：投标文件响应情况。	10
3	施工方案	切合实际、科学合理、可行性高。有对设备现状问题以及详尽处理方案描述酌情加1-15分，无则扣1-20分。该项评分在0-20分之间打分。优：15-20分，良：10-15分，一般：5-10分，差：0-5分。 评审依据：投标文件响应情况。	20
4	维修备件投入	维修备件采用德国宝华压缩机公司提供的原厂备件，并提供相关溯源证明，如合格证、海关报关单等，得23分，不满足得0分。 评审依据：根据投标方投标文件所提供的相关资料进行评分。	23
5	施工进度计划	满足招标方要求有进度图，前期设计、物资计划、施工主要节点安排合理，科学可行，计划详实。此项在0-15分之间打分。 评审依据：投标文件响应情况。投标方投标文件提供的网络进度图、工程进度表等资料进行评分。	15



6	安全保证措施	安全管理体系健全、安全保障、监督措施完善，此项得10分。 无安全管理体系、安全保障措施本项得0分，安全保障、监督措施不完善，每一项酌情扣1-2分 评审依据：投标文件响应情况。	10
7	质量保证措施	有详实的质量保证措施、主要施工质检点，此项得10分。 无质量体系认证、质量保证措施本项得0分，保证措施、施工质检点不完善每一项酌情扣1-2分。 评审依据：投标文件响应情况。根据投标方投标文件中的质量保证措施完善程度及质检点设置情况进行评分。	10
8	环境保证措施	提供环境保证措施管理体系认证、保证措施、得基本分2分； 无环境管理体系认证本项得0分。保证措施不完善酌情扣0-1分。 评审依据：投标文件响应情况。	2
	总计		100

