

## 江西赣能股份有限公司丰城发电厂公开询比采购文件

序号	项目名称	主要采购内容
1	铁路动态轨道衡大修项目	详见挂网招标附件

投标须知（请认真阅读，以免投标不规范导致投标无效）：

1、采购方式为询价采购，参与投标的供应商请根据此次挂网所附的招标规范/技术说明等招标文件做出响应。

### 按照技术说明

第 4.1.7 条：投标人具有有效的电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

提供相关资料及证明文件，证明文件缺失、错误或者不规范的，视为投标无效。

2、报价要求：控制价：3 万元。对项目分项报价，注明是否含税以及税率（需开具国家相关法规规定的增值税专票）。报价相关资料需盖骑缝章或者每一页需加盖公章/报价章，否则视为投标无效，不允许澄清。

3、评标标准：完全响应并满足招标文件要求的参与投标的供应商中，不含税总价最低者中标（如最低价有两家及以上单位，择业绩优者为中标单位，具体由招标方评价）。

4、工期：总工期 7 天，具体开工时间以招标方通知为准。

### 5、合同主要条款约定：

（1）以项目实际开工之日（有开工报告的以开工报告时间为准）起计算。项目必须按合同工期完成，若延误工期，甲方有权进行考核，其中：项目合同金额在 50 万元以上的，因乙方原因推迟工期，每延误一天考核乙方本项目结算金额的 1%；项目合同金额在 50 万元以下的，因乙方原因推迟工期，每延误一天考核乙方本项目结算金额 1000 元。以此类推，最高不超过合同结算金额总价的 10%。

（2）结算方式：项目验收合格后，乙方在三周内向甲方报送完整结算资料。若因乙方原因未及时办理，每延迟一周考核乙方工程结算金额 1%，以此类推，最高不超过合同结算金额总价 5%（2 万元封顶）。

（3）付款方式：在结算程序合格办理完毕一个月后，甲方付足乙方结算总价的 97%，其余 3%作为质保金，质保期一年，待使用一年无质量问题后，乙方需及时办理质保金结算手续，每逾期一年办理扣除项目结算金额的 1%；以此类推。质保期满后逾期三年仍未办理质保金结算手续，视为乙方放弃质保金，甲方不再支付质保金。

（4）对于需要入厂施工的项目，中标供应商必须为所有人员购买“工伤险”、“团体意外伤害保险”、“雇主责任保险”中的一种或多种保险，要求每个人保险总额不低于 120 万元，否则不得进场工作（不能以个人名义购买）。涉及特种作业施工项目人员，必须按国家法律法规持证上岗。

在甲方向中标单位发送电子版水印合同后，中标单位须在 10 日内完成纸质版签字盖章并寄回，如无特殊原因，甲方有权认定为弃标行为，扣除本项目投标保证金且不得参加本项目投标。

6、参与投标的供应商需认真悉知我厂考核细则，见挂网附件，投标则视为响应我厂考核细则，并受其约束和管理。

7、其他要求见挂网公告。

备注：请参与投标的供应商认真对待。提交的投标资料必须按照招标文件要求提供，对于胡乱提供明显与本次招标无关资料的，甚至提供错误、虚假资料的供应商，将被没收投标保证金，并做拉黑三个月处理。

计划经营部

2026 年 3 月 4 日

# 江西赣能股份有限公司丰城发电厂铁路 动态轨道衡大修项目 技术说明

## 一、项目概况

江西赣能股份有限公司丰城发电厂铁路动态轨道衡（简称：动态轨道衡）型号为 ZGU-100-BDG，安装于铁路桥桥头，2007 年投产。

整治目标：检修后满足《计量法》及 JJG 234《自动轨道衡》的各项要求。

## 二、项目内容

### 2.1 主要工作内容

#### 2.1.1 主梁钢架部分

- 2.1.1.1 动态轨道衡钢枕调整、维修，共 6 根；
- 2.1.1.2 主梁钢架联接部件调整、维修，共 4 套；
- 2.1.1.3 动态轨道衡探头处轨枕调整、上油、维修，共 4 套；
- 2.1.1.4 动态轨道衡称重主梁调整、维修，共 2 根；
- 2.1.1.5 动态轨道衡限位系统更换、调整，共 4 套；
- 2.1.1.6 主梁钢架抗扭装置调整、维修；
- 2.1.1.7 更换锈蚀严重轨道螺栓 90 套，M24\*70（含加厚平垫、弹条、小垫板）
- 2.1.1.8 动态轨道衡整体框架除锈、防腐，面积约为 30 m<sup>2</sup>。

#### 2.1.2 测试区线路部分

对动态轨道衡区域轨道进行调整，满足铁路线路轨道衡静态集合尺寸允许偏差管理值。

#### 2.1.3 主梁配件部分

- 2.1.3.1 更换称重主梁防雨胶垫 2 套；
- 2.1.3.2 更换钢枕绝缘垫片 35 片；
- 2.1.3.3 更换称重主梁绝缘垫片 35 片；
- 2.1.3.4 更换重力传感器压头 8 个。

#### 2.1.4 热工部分

- 2.1.4.1 动态轨道衡重力传感器更换，共 4 个；

- 2.1.4.2 动态轨道衡剪力传感器更换，共 4 支；
- 2.1.4.3 动态轨道衡数据采集仪更换，共 1 台；
- 2.1.4.4 动态轨道衡数据卡更换，共 1 块；
- 2.1.4.5 动态轨道衡剪力防护罩更换，共 4 套。
- 2.1.4.6 更换锈蚀严重秤体螺栓 60 套，M10\*20( 配螺母、平垫、全丝)。
- 2.2 报价人施工范围及供货范围
- 2.2.1 报价人负责本项目内所有检修设备的拆除、更换、修理、调试等工作。
- 2.2.2 报价人负责项目完工后检衡配合工作。
- 2.3 施工过程中防腐产生的废旧油漆桶，报价人负责回收处理。
- 2.4 报价人负责提供项目施工过程中所涉及的各项材料(采购人提供材料见清单)，包括油漆、轨道螺栓等及相关辅材，报价人所提供的材料、辅材最终由采购人确认、验收合格后进入现场使用方可使用。
- 2.5 报价人需按照工作量统计附表内的工程量，对每个分项进行分项报价，最终完成情况据实结算。
- 2.6 报价人负责项目的施工、设备调试及试验，同时包含材料运输和拆卸材料运输(限厂区内)。

采购人提供备件清单

序号	物资名称	规格型号	数量
1	螺杆	M24*70	90 件
2	加厚平垫	Φ24	90 件
3	小垫板	/	180 件
4	上绝缘垫板	LD-JYD	35 件
5	下绝缘垫板	LD-JYD	35 件
6	弹条	II 型 50	100 件
7	重力传感器压头	/	8 个
8	数据采集仪	LD-4W4S-YC	1 台
9	剪力传感器	LD-YB-61	4 支
10	重力传感器	LD-UT/40	4 个
11	螺栓	M10*20( 配螺母、平垫、	60 套

		全丝)	
12	数据卡	CP-112	1 块
13	限位拉杆	/	4 套
14	剪力防护罩	P43	4 套
15	防雨胶垫	/	2 套

报价人供货清单

序号	物资名称	规格型号	数量
1	油漆	R05 桔红	满足现场需求
2	焊条、防火泥、胶袋等辅材		满足现场需求

工作量清单

项目	内容	技术要求	备注
主梁钢架	动态轨道衡钢枕调整、维修，共 6 根；	①钢枕焊接无开焊及锈蚀	
	主梁钢架联接部件调整、维修，共 4 套；	②联接部件无损坏丢失	
	动态轨道衡探头处轨枕调整、上油、维修，共 4 套；	③弹条扣件无损坏丢失	
	动态轨道衡称重主梁调整、维修，共 2 根；	④轨枕焊接无裂纹	
	动态轨道衡限位系统更换、调整，共 4 套；	⑤主梁无形变小于 3mm	
	主梁钢架抗扭装置调整、维修；	⑥限位系统无形变小于 4mm	
		⑦抗扭装置形变量小于 2mm	
		⑧秤体剪力盒齐全无形变	
		⑨整体除锈防腐，两底两面，总干膜厚度 $\leq 220 \mu\text{m}$	

	<p>更换锈蚀严重轨道螺栓 90 套, M24*70 (含加厚平垫、弹条、小垫板)</p> <p>动态轨道衡整体框架除锈、防腐, 面积约为 30 m<sup>2</sup>。</p>		
测试区线路	<p>轨距调整</p> <p>水平调整</p> <p>高低调整</p> <p>轨向调整</p> <p>三角坑调整</p> <p>钢轨磨耗、清扫道床</p>	<p>①轨距 1435mm</p> <p>②水平 &lt; 4mm</p> <p>③高低 &lt; 4mm</p> <p>④轨向 &lt; 4mm</p> <p>⑤三角坑 &lt; 4mm</p> <p>⑥检查、清扫</p> <p>参照铁路线路轨道静态几何尺寸允许偏差管理值</p>	
主梁	<p>更换称重主梁防雨胶垫 2 套</p> <p>更换钢枕绝缘垫片 35 片;</p> <p>更换称重主梁绝缘垫片 35 片;</p> <p>更换重力传感器压头 8 个</p>	<p>联接部件无松动, 防雨布无破损</p>	
传感器	<p>更换 4 个重力传感器</p> <p>更换 4 支剪力传感器</p>	<p>①传感器的测量误差 ≤ ± 0.5%FS</p> <p>②传感器信号输出线性度达标, 无漂移、杂波干扰</p> <p>③确保安装紧固无松动, 无结构损伤</p>	

数据 采集 仪	更换 1 台数据采集仪	①各通道采样频率与分辨率应符合设计指标，采集数据无失真 ②实现传感器数据的实时采集、存储与传输 ③通讯接口无丢包、延迟现象④所有线缆接头连接紧固	
辅 助 配 件	更换 1 块数据卡	①联接部件无松动，防雨布无破损 ②数据卡读写速度稳定	
	更换 4 套剪力防护罩	③防护罩必须有效，能可靠防止雨水、潮气和灰尘侵入。	
	更换 60 套螺栓		

### 三、技术要求

#### 3.1 钢结构油漆防腐要求

涂料品种	涂层配套		道数	每道涂层干膜厚度 $\mu\text{m}$
聚氨酯涂料	底 漆	无机富锌底漆	2	60
	面 漆	聚氨酯面漆	2	40

油漆品牌要求：山东齐鲁油漆、浙江大桥油漆、湘江漆

##### 3.1.1 除锈处理

3.1.1.1 构件表面采用手工及动力工具除锈，彻底清除表面的铁锈、油污、氧化皮、灰尘等，除锈质量等级应达到 GB/T8923 中 St3 级，为了使涂层与钢基材之间达到最佳机械粘结，除锈处理必须保证足够的粗糙度。

3.1.1.2 焊缝在处理前后均应进行检查，彻底清除或磨平焊接飞溅物、焊瘤、毛刺、尖锐的突起和棱角以提供平整的涂敷表面。

3.1.1.3 钢材表面除锈后应在 4 小时内涂上第一道底漆，当表面返锈或污染时，必须重新进行除锈。

### 3.1.2 钢结构涂刷

防腐涂料的涂装应采用手工刷涂和辊涂相结合，具体可根据施工环境、涂刷面积、质量要求及涂料生产商的建议来确定。

#### 3.1.2.1 手工刷涂法

(1) 涂刷时，将刷子的 2/3 沾上油漆，沾上漆的刷在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆，拿出时，有油漆的一边向上进行涂刷。死角位置涂漆时，用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过的漆刷要及时用稀料洗干净，以免刷毛变硬，刷柄要保持清洁。

(2) 涂装前，金属表面处理后应无灰尘、油污、浮土等。特别注意交叉及阴角处的涂刷。

(3) 油漆使用前，首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合涂料说明书的技术要求，各项指标合格后方可调制涂装。

(4) 油漆的调制应严格按照说明书的技术要求及配比进行调配，并充分搅拌，使桶底沉淀物混合均匀，放置 15-30 分钟后，使其充分熟化方可使用。工程用量允许的施工时间，应根据说明书的规定控制，在现场调配时，据当天工程量配多少用多少。

(5) 使用油漆时，应边刷涂边搅拌，如有结皮或其他杂物，必需清除掉，方可使用。涂料开桶后，必须密封保存。

(6) 使用稀释剂时，其种类和用量应符合油漆生产的标准规定。

(7) 涂刷时，首先对边角、棱角处、夹缝处进行预涂，必要时采用长杆毛笔进行点涂，以保证漆膜厚薄均匀无漏涂。

(8) 施工环境温度以 15-30 度为宜，相对湿度不宜大于 70%，遇雨、雾、大风少天气不得进行施工。

(9) 涂层的第一道漆膜干后，方可进行下道涂层的施工。

(10) 涂刷时，尽量减少涂层的往复次数，以免将底层漆膜拉起，按纵横交错方式涂漆以保证漆膜的涂刷质量。

(11) 为充分发挥涂料的耐腐蚀性能，应以漆膜厚度控制施工质量。

(12) 所有涂层不得漏涂，涂层表面应光滑平整，颜色一致无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷，无明显的刷痕、纹路及阴影条纹。油漆涂刷厚度及总

干膜厚度完全满足油漆的技术指标及采购人的要求。

(13) 每道工序施工前要经采购人质检人员检查验收，做好表面干净、无灰尘、无油污等，每一道油漆必须采用漆膜测厚仪测漆膜厚度，涂刷完工后组织竣工验收。

(14) 使用稀释剂时，其余漆类的用量应符合生产厂家的规定标准。配制涂料时，应搅拌均匀。

技术要求：对于死角部位，要用毛刷进行点涂，不允许有漏涂、漏刷、流淌、流挂等不良影响存在，要达到外观颜色均匀一致、光滑靓丽。

### 3.1.2.2 质量检验

每一道漆涂敷完，应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对工艺参数进行调整。每涂完一道漆后进行目视检查，不得有气泡、褶皱、分离起皮、流挂等现象。

#### (1) 外观检查

基层防腐漆外观应平整连续、光滑、无气泡、无漏涂部位，并且不得发粘、脱皮、气泡、斑痕等缺陷存在，方可进行面漆涂刷。

#### (2) 厚度检查

采用无损测厚仪进行测量，试验结构应达到下列要求：

1) 在结构基体上选取若干检测单元（应包括不同部位和构件），以 1m<sup>2</sup> 为一个检测区域，每个区域至少抽测两个点，检查布点应均匀，所有检测面积的和应大于或等于涂漆总面积的 5%-10% 进行检查。

2) 每个检测区域有五个以上点不合格的区域进行复涂，若有 5% 以上的区域不合格，则相应在局部位置进行补刷一遍。

#### (3) 粘结力检查

1) 按电力行业相关规范规定，对涂层粘结力进行检查，方法即：用锋利刀刃垂直划透防腐层，形成边长约为 40mm、夹角约 45 度的 V 形切口，用刀尖从切割线交点挑剥切口内涂层，符合下列条件之一认为粘结力合格。

2) 实干后只能在刀尖作用处被局部挑起，其他部分的涂层仍然和基材黏结良好，不出现成片挑起或层间剥离情况。

3) 固化后很难将涂层挑起，挑起处的涂层呈脆性点状断裂，不出现成片挑起或

层间剥离情况。

### 3.1.2.3 成品保护和注意事项

(1) 在施工过程中，要注意成品保护，要注意避免伤到成品层，造成工程工期延误和工程损失。

(2) 在施工完毕后，在附近安置保护标语，避免对成品造成不必要的破坏。

(3) 涂料的配比、搅拌、熟化、涂装间隔等严格按照产品说明书上的说明操作。

(4) 防止灰尘、杂质进入涂料中，如有发现应用 200 目钢丝筛网过滤；

(5) 涂料配制后一般在 5 小时内用完，当环境温度大于 35° C 时应在 1.5 小时内用完，应尽量少配多次以免浪费；

(6) 涂料开桶后要充分搅拌，否则会影响色差；

(7) 交叉作业时应充分协调，避免施工过程的涂层受损；

(8) 底漆、面漆及稀释剂应由同一油漆商提供，以免色差，并确保油漆相溶。

(9) 涂装施工现场禁止动用明火。

### 3.2 焊接工艺要求

3.2.1 现场管道焊接应制备坡口，焊缝满足设备严密性要求，焊接工艺应符合《DL/T869—2021 火力发电厂焊接技术规程》标准要求。焊接过程中要求焊缝成型良好，焊缝过度圆滑，焊波均匀，焊缝宽度均直。

3.2.2 焊缝表面焊接质量焊工应进行自检，焊缝表面及热影响区不允许有裂纹、气孔、夹渣、弧坑、未熔合等缺陷。焊材必须匹配所焊接的材质。焊接时必须保证焊接面干净，无铁锈；焊后应消除焊渣和焊接飞溅，并目测检查外观质量，必要时可做局部返修。焊接完成后必须及时清除焊渣。

3.2.3 普通碳钢之间电焊焊接采用 J507 焊条，不锈钢及异种钢电焊焊接采用 A132 焊条。普通碳钢之间打底氩弧焊焊丝采用 ER70-6，不锈钢及异种钢之间打底氩弧焊焊丝采用 ER304 焊丝。

3.2.4 所有钢结构上的焊缝焊接尺寸及焊接形式应按照相应的焊接要求进行。不得在焊道外的母材上引弧。多层焊接时宜连续施焊，每道焊完后应及时清渣处理缺陷，再焊下一层。

3.2.5 钢构件焊接前必须对焊接部位 V 型坡口，内外 50mm 清理出金属光泽，无杂物，焊接坡口表面应整齐、光洁、不得有裂纹和其他影响焊接质量的杂物。焊接部位进行焊缝在处理均应进行检查，彻底清除或磨平焊接飞溅物、焊瘤、毛

刺、尖锐的突起和棱角以提供平整的涂敷表面。

3.2.6 现场焊接应根据《电力建设施工质量验收及评价规程》（第7部分：焊接）中的要求进行，焊缝应平滑、焊满焊透，不得有气孔夹渣、焊瘤、咬边等现象。焊接时要求焊缝高度不能小于母材（焊件）的厚度。不同厚度的母材（焊件）焊接时，焊缝高度不能小于最薄母材（焊件）厚度。采用其他方式连接时，支撑宜采用角钢、钢板或钢板焊接成T型钢制作，埋设或焊接时必须牢固可靠。连接强度应不低于焊接。

### 3.3 热工部分施工技术要求

#### 3.3.1 传感器安装要求

3.3.1.1 安装时保证剪力传感器受力方向与实际剪力方向一致，贴合面需清洁无杂质，保证安装同轴度，偏差 $\leq 0.5^\circ$ 。

3.3.1.2 重力传感器安装水平度偏差 $\leq 0.2^\circ$ ，防止因倾斜影响测量精度。

3.3.1.3 安装时压头需与重力传感器受力面中心对齐，采用焊接或螺栓固定时，需控制焊接变形或螺栓紧固扭矩，防止压头偏移。

3.3.1.4 重力传感器与压头的接触面需涂抹专用耦合剂，保证受力传递均匀，紧固时采用对角预紧方式，避免局部应力过大。安装后检查压头与重力传感器间隙，最大间隙 $\leq 0.1\text{mm}$ ，确保重力传递无损耗。

3.3.1.5 传感器接线端需做好防水密封处理，线缆弯曲半径 $\geq$ 线缆外径的10倍，避免线缆折损影响信号传输。

3.3.1.6 传感器与被测构件的连接螺栓需连接紧固，安装后做好防护，避免施工中碰撞、挤压。

3.3.1.7 安装完成后，上位机显示的重力零点、剪力零点、综合零点需满足动态轨道衡测量精度要求。

#### 3.3.2 数据采集仪安装要求

3.3.2.1 数据采集仪与传感器的信号线缆走线需规整，远离动力电缆。

3.3.2.2 数据采集仪固定方式采用螺栓紧固，安装平整度偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，外壳接地可靠，接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

3.3.2.3 通电前核对供电电压与设备额定值匹配，完成零点、量程、采样频率标定，确保采集精度 $\leq \pm 0.5\%FS$ ，采样频率偏差 $\leq \pm 0.1\text{Hz}$ 。

3.3.2.4 数据卡插入采集仪卡槽时需对准接口，轻推到位，避免暴力插拔造成接口损坏，安装后检查卡件接触良好，无松动。

### 3.3.3 其余配件安装要求

3.3.3.1 绝缘垫铺设时与轨底之间无杂物、积水，绝缘垫铺设平整，无褶皱、翘边，边缘与轨底贴合紧密，偏差 $\leq 1\text{mm}$ 。

3.3.3.2 绝缘垫安装后用 500V 绝缘电阻测试仪复测，轨底与基础间绝缘电阻 $\geq 10\text{M}\Omega$ ，测试点不少于 10 个。

3.3.3.3 相邻绝缘垫间隙 $\leq 0.5\text{mm}$ ，排列整齐无错位。

3.3.3.4 限位拉杆安装后中心线与设备运动方向平行，偏差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，限位行程与设备运行范围匹配。

3.3.3.5 限位拉杆铰接处加注润滑脂至缝隙溢出，手动推动拉杆全程转动灵活无卡滞、异响，配合间隙 $\leq 0.2\text{mm}$ 。

3.3.3.6 限位拉杆调试时使设备运行至极限位置 5 次，拉杆均能有效限位，且与周边构件最小安全距离 $\geq 5\text{mm}$ 。

3.3.3.7 横向限位预紧力达到 8kg/m，秤体安全缝为 4mm 左右，抗扭板螺栓连接紧固。

3.3.3.8 剪力防护罩中心与剪力传感器中心对齐，偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，安装后完全覆盖传感器，且与传感器间隙 $\geq 5\text{mm}$ 。

3.3.3.9 铺设胶垫需与设备底座或安装面的轮廓完全贴合，接缝处采用搭接或密封胶粘接，搭接宽度 $\geq 10\text{mm}$ ，确保防雨密封效果，安装后进行淋水试验，检查无渗水、漏水现象，胶垫固定牢固，无位移、脱落风险。

### 3.4.3 材料要求

#### 3.4.3.1 油漆要求

油漆品牌要求：山东齐鲁油漆，浙江大桥油漆、湘江漆，油漆到厂后及时通知采购人进行验收，通过验收后方可进行现场使用。验收材料包括但不限于：合格证、防伪检测码、出厂报告单、发货清单等，所有验收资料必须是纸质版随主材同时到场，不接受后补材料或电子版验收资料。

## 三、人员及工期要求

### 4.1 人员要求

4.1.1 报价人必须设置具有相应资质要求、能力要求的组织机构，人员设置应能完全满足现场施工需要，同时必须满足采购人提出的要求，并在投标文件中提供，且必须在施工中严格执行，不得对重要岗位人员进行调整，未经采购人许可的人员调整视为违反合同规定，采购人有权进行考核和终止合同。

4.1.2 报价人必须委派具有相应专业技术能力的改造工作人员参加改造工作，参加改造人员必须熟悉设备的改造工艺规程及改造方法等。

4.1.3 报价人组织机构管理人员必须确保改造期间在采购人现场，不得同时担任其他项目任何职责。

4.1.4 所有检修人员有相应的专业技能，有一定同类电厂检修的经验，身体健康、精神饱满、着装整齐、佩戴工作证。

4.1.5 施工期间如有人员调整、变动情况应提前通知项目管理部门，经项目管理部门同意，变动人员经过培训、考核通过后方可调整。

4.1.6 涉及到热力切割及焊接作业、电工作业，作业人员必须持证上岗，同时开工前必须在我厂安健环体系内备案。

序号	岗位名称	人数	配置人员说明	进现场时间
1	项目经理	1	同类型项目业绩不少于 1 个，年龄不大于 55 岁。	开工前 10 天
2	项目技术负责人	1	熟知动态轨道衡结构及检修各项工艺，且同类型项目业绩不少于 1 个。	开工前 3 天
3	兼职安全员	1	持有在有效期内的安全员资格证，同类型项目业绩于本岗位不少于 1 个。	开工前 3 天
4	特种作业人员	3	其中持有电工作业资质证明至少 2 人，持有热力切割及焊接作业证至少 1 人。特种作业人员不得相互兼任。	开工前 3 天
5	普工	2	有一定同类电厂检修的经验，身体健康，年龄不大于 55 岁，能适应本项目的作业环境特点。	开工前 3 天
本项目总施工人数不得少于 6 人。				

4.1.7 报价人现场项目部管理岗位人员设置及要求（空格部分报价人必须填写）见下表：

报价人具有有效的电力工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且在履行过的施工合同中未发现重大的检修质量问题；具有能保证检修安全、质量，并按要求工期完成检修

任务的能力。

上述岗位设置为报价人现场项目管理机构最低的配备要求，采购人有权根据改造工作需要要求报价人随时增加，报价人必须无条件执行。

工作负责人要求：采购人根据具体改造工作特点、要求对工作负责人进行面试，面试不合格的不准担任工作负责人。

4.2 生产现场施工，必须符合电厂安全生产标准化及现场安全文明标准化基本要求。

4.3 特种作业人员、特种设备操作人员、特种设备管理人员等，必须持证上岗。

4.4 工期要求

本次江西赣能股份有限公司丰城发电厂铁路动态轨道衡大修项目总工期为7天，具体施工时间以采购人通知为准（预计开工时间**2026年3月-4月**）。报价人应按要求提前到达现场并办理入厂开工手续，时间如有变更，采购人提前通知，报价人应无条件服从安排。

## 五、安全要求

5.1 作业过程重点危险因素分析预测：

施工过程风险因素及控制措施清单

危险点	控制措施
作业人员不清楚现场环境及风险	1. 项目管理员对工作负责人、主要施工人员进行过安全技术交底。 2. 工作负责人对所有工作班成员进行安全交底，每个作业人员清楚现场作业风险后在工作票上签名确认开工。
工器具不合格或损坏	使用前检查，确认工器具完好可用。
机械伤害	1. 正确使用检验合格的电动工器具。 2. 作业人员必须佩戴好劳动保护用品。
落物伤人	1. 戴好合格的安全帽并系紧帽带； 2. 检查作业现场上方有无落物的可能； 3. 工作地点应设有围栏、安全警示标志，有人监护以及其他防范设施； 4. 高空作业使用的工器具放在随身带的工具包内； 5. 传递工具、物件时，使用绳索绑好传递，工作时不得上下抛掷工具和物件。
车辆伤害	1. 作业前必须办理工作票，每日开工前到铁路信号楼值班室办理开工等级手续，当日完成工作后办理注销手续。 2. 调试期间严格按照铁路作业相关规定执行。

触电	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作业区域内放置橡皮垫。</li> <li>2. 现场已放置的电气工器具、电焊机、电气设备、电源箱检验合格。</li> <li>3. 电源线、电焊线布置整齐，人员通行不会踩踏。</li> <li>4. 电焊机按要求布置，接地符合规定。</li> <li>5. 工作负责人每天检查作业场所的电源线是否有破损、是否整齐，并及时处理、整理。</li> <li>6. 工作前对认真核对工作票所列安全措施已全部执行，并执行双会同。工作前对待检修设备验电，确认无电后方可进行工作。</li> </ol>
走错间隔	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场操作前核对设备名称及编号。</li> <li>2. 将施工区域与周围其他区域用围栏或隔离带隔离，并挂警示牌。</li> <li>3. 在施工区域周围的运行机组显眼部位设置防止走错间隔标志牌。</li> </ol>
火灾	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照要求开具动火作业工作票。</li> <li>2. 现场准备两瓶以上灭火器、防火毯等防护设施。</li> <li>3. 动火执行人持证上岗。</li> <li>4. 动火作业做好防火花飞溅等保护措施。</li> </ol>
接线错误	工作前认真核对图纸和现场，确认无误后方可开始工作，工作完成后应由两人以上进行核对。
文明施工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格按照“三不落地”要求施工。</li> <li>2. 严格按照“工完、料净、场地清”要求施工。</li> </ol>

5.2 必要的安全用具和劳动防护用品：安全帽、双钩安全带、防尘口罩、手套、工作服等。

安全器具统计表（不限下表）

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	安全帽		顶	6	
2	安全带	双钩	条	2	
3	口罩		只	1只/人·天	
4	警告、警示标牌	常规挂牌	块	5	
5	硬质围栏	1.2×2m	副	10	
6	手套		副	20	

## 六、质量保证条款

6.1 报价人应在施工前制定三措两案，三措两案内设置相关质量签证点，这些质量

签证点必须满足本技术规范的要求。

6.1.1 报价人应严格按照三措两案内质量签证点验收标准，在各分步项目完成后，组织采购人人员进行质量三级签证，合格后方可进行下一步工作。

6.2 报价人应负责对其所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

6.3 报价人应该用质量管理计划检查各项目和服务（包括分包商的项目和服务）是否符合合同的要求和规定，质量管理体系应符合 ISO9000-2008 系列标准的要求。报价人应提供质量保证计划和质量手册供采购人或其代表审查。

6.4 凡按引进技术或采用技术支持方技术制造的设备，应提供引进技术或技术支持方的相关授权许可及保证书。

6.5 报价人根据三措两案内质量签证点，分部分项的对工程组织进行质量签证。

6.6 各分部分项工程严格执行质量签证后，方可进行下一步工序，对于不合格项，应立即组织重新施工后，再组织验收，对于需要让步签证的，应组织采购人签订让步签证单。

6.7 所有涉及的材料验收，必须依照采购人要求，组织材料入厂验收合格后，方可入厂使用。如发现报价人使用未经验收材料施工或现场未经允许擅自降低、更换材料，采购人对报价人除按照考核管理规定进行考核外，报价人须无条件按技术规范要求进行重新采购相应材料。

6.8 本工程质保金为工程项目投标总价的 3%，保质期为一年。

6.9 项目竣工后，报价人依照采购人相关制度，组织进行竣工验收，在竣工验收过程中，发现的任何缺陷、错误、隐患、未完成项、质量不合格项，都要依照采购人要求，立即组织力量进行消除。

## 七、考核

7.1 考核包括安健环考核、质量考核、进度考核和管理考核四个方面。

7.2 严格按采购人相关管理制度进行考核，报价人必须无条件接受。

7.3 同一事件造成多种后果，分别进行考核；同一事件适用于二种及以上考核条款，按最高考核条款执行；重复发生的事件采购人有权进行加倍考核。

7.4 检修过程中考核采取定期或不定期通报的形式予以公示。

7.5 总工期每延迟一天考核合同总价的 1%，累计不超过 10%。

7.6 三级进度计划网络图节点每项每延迟一天考核 1000 元，逐项逐天累计，最终总

工期不变时此节点考核取消，总工期延期此节点考核将在合同款中扣除，同时按合同规定进行总工期延期考核。

7.7 发生重大设备质量问题导致设备损坏的按损坏设备价值的三倍进行考核。

7.8 涉及安健环的违章考核每次不低于 1000 元，严重违章按采购人要求从重进行考核。

7.9 考核费用按采购人要求进行上交或扣除（见附件）。

附：

#### 外包工程安全管理考核标准

序号	考核项目	考核标准
1	发生生产安全事故	甲方考核 10-50 万元/人/次，甲方有权终止合同，政府调查考核另执行
2	发生一类障碍或者轻伤事件	考核 3--10 万元/次
3	发生二类障碍或严重未遂事件	考核 1--3 万元/次
4	发生异常事件	考核 0.5--1 万元/次
5	发生一般未遂事件	考核 0.3--0.5 万元/次
6	发生安全不合格事件不及时汇报，或隐瞒事实真相	5000~10000 元/次（事故责任另计）
7	不符合安全规程和甲方安全、文明管理体系、监察体系的其它事项	按甲方相关管理制度要求执行

#### 外包工程违章及其他考核标准

序号	考核项目	考核标准
一、一般作业违章		
1	工作前，没有对工作人员进行安全、技术交底和保存记录	考核 2000 元/次
2	进入生产现场严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、带钉的鞋，严禁打赤膊及其他违章着装，违者责令退出现场并考核	考核 500-2000 元/人次
3	未进行三级安全教育或考试不合格人员进入生产现场作业	考核 2000 元/人次
4	酒后作业	考核 2000 元/人次
5	未按要求提供各种资质材料和证明文件	考核 500-1000 元/次
6	现场作业人员未掌握与作业相应的安全知识和技能，不会使用相应的安全工器具	考核 1000-3000 元/次
7	危化品使用人员未掌握化学品安全技术说明书（MSDS）	考核 500 元/次
8	人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志	考核 1000 元/次
9	作业区域无有效隔离或未做警示标识	考核 1000 元/次

10	违反厂内规定，擅动生产设备、设施、建筑物、警告牌等	考核 1000-10000 元/次
11	人员着装不统一，工作服、安全帽等未按要求制作统一的单位明显标志	考核 1000 元/次
12	检修作业现场严格定制摆放，做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备品放整齐），“三不乱”（电线不乱拉，管路不乱放，垃圾不乱丢），“三不落地”（使用工具、量具不落地，拆下来的零件不落地，油污脏物不落地），违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
13	在平台格栅上进行检修作业，作业区域必须铺设橡胶垫或铁板，以防零部件掉落伤人或损坏，违者按要求考核	考核 1000 元/次
14	检修作业应及时清理被检设备和检修现场，保持作业区域和生产场所的清洁、文明状态。每天检修完毕后将废料、废液、废布等垃圾整理运走，区域内应无灰尘、无垃圾、无油污、无杂物、无散落零件、处理检修废料时，不能将化学药品、废油等对环境有危害的物品随意处置，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
15	检修过程中应做好现场成品的保护工作，如管道保温、路沿石、沟盖板、地面、墙面等，不允许在 PVC 地面、油漆地面上拖、拽、滚重物（如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、油桶等）；同时，在此类地面上搭设脚手架时，要垫好木板、橡皮等物，防止损坏地面，违者按要求考核	考核 1000—2000 元/次
16	保温拆除作业要求轻拆轻装，随拆随清，做到不扬灰、不乱堆乱撒。在脚手架和格栅上施工的，应在脚手架和格栅平台上铺好彩条布，防止碎保温落到下方，违者按要求考核	考核 1000 元/次
17	固废、危废未按要求处置，随意倾倒在生产现场或混入生活垃圾池	考核 2000-5000 元/次
18	任意倾倒垃圾或垃圾池堆满垃圾未及时清走	考核 1000 元/次
19	作业区域无有效隔离或未做警示标识	考核 1000 元/次
20	在生产检修现场随意大小便	考核 1000 元/次
21	在生产区禁烟场所吸烟	考核 1000 元/人次
22	在生产区禁烟场所地面有烟头	考核 200 元/个
23	违反厂内规定，擅动生产设备、设施、建筑物、警告牌等	考核 1000-10000 元/次
24	机器的转动部分或传动机构未装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端未设护盖，车床、钻床等机械设备无保安装置	考核 1000-3000 元/次
25	在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分	考核 1000-3000 元/次
26	清拭运转中机器的固定部分时，戴手套或将抹布缠在手上使用	考核 1000-3000 元/次
27	其他违反安规或相关安全管理制度的	考核 1000-5000 元/次
二、工作票违章		

1	无票作业	考核 10000-20000 元/次
2	未按要求办理《工作联系单》	考核 5000-10000 元/次
3	工作票延期或工作负责人变更、工作班成员变更未办手续	考核 2000 元/张
4	同一时间段内，工作负责人在其他工作任务中参与作业	考核 2000 元/次
5	工作票安措不全、填写不规范、安全措施漏项	考核 1000-3000 元/次
6	工作票不在工作现场或工作负责人离开现场超过 2 小时且没有指定临时负责人	考核 1000-2000 元/次
7	工作人员超出工作票许可作业范围进行工作	考核 2000-10000 元/次
8	危险点分析不符合实际，防范措施落实不到位	考核 1000-5000 元/次
9	工作中不严格执行监护制度，专职监护人没有进行不间断监护，擅自脱岗	考核 2000-5000 元/次
10	工作票中的安措执行不到位	考核 500-3000 元/次
11	未执行工作票“两会同”的要求	考核 1000-3000 元/次
12	工作负责人每日开工前不向工作班成员交代工作内容和安全措施	考核 2000 元/次
13	工作人员工作前不了解、不检查安全措施就开始工作	考核 1000-3000 元/次
14	未按规定办理工作票的工作间断、工作延期、设备试运、工作票终结等手续的	考核 1000-3000 元/次
15	未经批准，解除运行设备闭锁、报警、保护装置	考核 1000-3000 元/次
16	工作票未按规定签名或代签名	考核 500-2000 元/次
17	工作票使用种类不当	考核 1000-3000 元/次
18	其他违反“两票”管理规定的	考核 1000-5000 元/次
三、高处作业违章		
1	高处作业不系（挂）安全带	考核 10000 元/人次
2	高处作业使用破损或不符合要求的安全带	考核 2000-5000 元/人次
3	安全带低挂高用或挂在不牢固的物体上等未按要求使用安全带的情况	考核 1000-3000 元/人次
4	高空作业，不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，或高空作业的工器具无防坠落措施。	考核 2000-3000 元/次
5	在高处作业的下方通行或逗留	考核 2000 元/次
6	未经允许在高处平台上开孔打洞或擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除上述设施时，不设临时遮拦、无警示标志，或工作完后未及时恢复	考核 1000-5000 元/次
7	高处作业区域下方未按要求未设置围栏和警告标志，深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏，或未设专人监护	考核 1000-5000 元/次
8	夜间或炉膛内等光线昏暗区域进行高处作业时照明不足	考核 1000 元/次

9	立体交叉作业无严密牢固的防护隔离设施	考核 2000-5000 元/次
10	未按规定正确使用梯子或梯子不符合要求	考核 1000-5000 元/次
11	使用未经检验的安全带或安全带未粘贴检验合格标签	考核 1000-3000 元/次
12	患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员进行登高作业	考核 2000 元/次
13	其他未按规定进行高处作业的情况	考核 1000-5000 元/次
四、起重作业违章		
1	利用管道、栏杆、脚手架等悬吊重物或起吊设备	考核 1000-5000 元/次
2	起重作业过程中利用吊钩载人, 用吊头、抓斗或其它载货设备输送人员	考核 10000 元/次
3	起吊重物长期悬在空中或者重物短时悬在空中驾驶人员离开驾驶室	考核 2000 元/次
4	起吊作业未设置隔离区、警示标志、无专人监护, 无关人员在起重工作区域内行走或逗留	考核 1000-5000 元/次
5	吊物捆扎、吊装方法不当	考核 1000-2000 元/次
6	起吊超过额定负荷的吊物	考核 2000-5000 元/次
7	起吊大件或不规则组件时, 未栓以牢固的溜绳(缆绳)	考核 2000 元/次
8	起吊氧、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊	考核 5000 元/次
9	跨越或手扶正在运行的卷扬机及设备的钢丝绳	考核 2000 元/次
10	在起吊物下方站人	考核 1000-2000 元/次
11	起重机工作完毕后, 未及时摘除吊钩上的钢丝绳并将吊钩升起、未切断电源、未将起重机所有工作控制键恢复原位等	考核 1000-2000 元/次
12	起重指挥人员未穿反光衣或带有明显特殊标志的衣服	考核 2000 元/次
13	起重机械及起重工具存在损坏、标志不清、装置失灵、未经检验等不符合规范要求的情况	考核 1000-5000 元/次
14	在带电设备附近进行起吊作业未履行审批手续, 起吊作业不符合安全距离或无监护	考核 1000-5000 元/次
15	未进行核算及未履行审批手续, 随意在厂内构筑物、平台等作为起吊重物的承力点	考核 1000-5000 元/次
16	人员未经培训擅自操作吊篮	考核 1000-3000 元/次
17	未经验收即使用吊篮	考核 1000-5000 元/次
18	其他未按规定进行起吊作业的情况	考核 1000-5000 元/次
五、脚手架作业		
1	脚手架的爬梯、栏杆、护板、脚手板等搭设不符合规范要求	考核 1000-5000 元/次
2	使用未经验收合格的脚手架	考核 1000-5000 元/次
3	工作人员未经同意随意改变脚手架结构	考核 1000-5000 元/次
4	脚手架使用过程中超过其承载能力	考核 1000-5000 元/次
5	未按规定使用移动式脚手架	考核 1000-5000 元/次
6	搭设或者拆除高风险脚手架(分部分项工程脚手架、炉内检修平台等)时没有搭设或拆除方案	考核 2000-5000 元/次

7	拆除脚手架时不按从上往下分层进行或往下抛掷钢管和扣件等不按规程规定的行为	考核 1000-5000 元/次
8	脚手架使用单位作业前未按规定进行检查	考核 1000-3000 元/次
9	其他不按要求搭设、验收、使用脚手架	考核 1000-5000 元/次
10	人员未经培训擅自操作炉内升降平台、未经验收即使用炉内升降平台	考核 2000 元/次
11	其他违反脚手架管理规定的情况	考核 1000-5000 元/次
六、动火作业		
1	在装有易燃易爆的容器上或在油漆未干的结构或其他带压物体上进行焊接	考核 1000-5000 元/次
2	固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地，二次线接头铜芯裸露	考核 1000 元/次
3	检修现场电焊线、电源线不集中布置，走向混乱，过通道无保护措施	考核 1000 元/次
4	在地面（水泥及油漆地面、地板砖）、网格栅等处进行电、火焊作业时，未采取有效的防护措施	考核 1000 元/次
5	使用没有防震胶圈和保险帽的气瓶或使用没有减压器的氧气瓶和乙炔瓶	考核 1000 元/次
6	乙炔氧气瓶之间距离小于 5 米，动火点与乙炔、氧气瓶距离小于 10 米，乙炔、氧气瓶不直立使用和可靠固定，不使用乙炔回火保护装置。氧气瓶和乙炔瓶混装运输	考核 1000 元/次
7	安放在露天的气瓶，没有采取防爆晒措施	考核 1000 元/次
8	气割工作结束或中断气割工作时，没有关闭氧气和乙炔气瓶就离开工作岗位	考核 1000 元/次
9	动火作业前未清理周围的可燃物、易燃物；作业过程中采取防止金属熔渣飞溅或防止烫伤、触电、爆炸等措施；工作结束后未检查清理残留火种	考核 1000-5000 元/次
10	气瓶附件不齐全或损坏	考核 1000 元/次
11	气瓶超过检验期，气瓶标识不全	考核 1000 元/次
12	把乙炔、氧气皮管放在高温管道上或电线上，或把重、热物体压在皮管上	考核 2000 元/次
13	乙炔、氧气皮管混用，气瓶橡胶软管未有明显的识别，有鼓包、裂缝或漏气，接头处未用专门的卡子卡紧	考核 1000 元/次
14	动火前，未对容器、管道内介质进行安全可靠的置换工作	考核 2000-5000 元/次
15	在有限空间内同时进行电焊、气焊或气割工作	考核 2000-5000 元/次
16	其他未按规定开展动火作业的情况	考核 1000-5000 元/次
七、临时用电作业		
1	临时用电未经审批，私拉私设电源	考核 1000-3000 元/次
2	电源开关外壳或电线绝缘有破损，现场低压开关设备护盖不全、导体部分裸露，电源线未按规定接线	考核 1000-3000 元/次

3	铺设在过道上的临时电源线没有采取保护措施, 线路架空高度室内小于 2.5 米、室外小于 4 米, 将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上	考核 1000 元/人次
4	使用其他金属丝代替熔丝或不符合规范的熔丝	考核 1000 元/人次
5	接入金属容器内部的负荷未设漏电保护器, 漏电保护器、电源联接器和控制箱放在容器内	考核 1000-3000 元/次
6	在金属容器内、周围均是金属导体的场所或潮湿环境等作业时使用未按规定要求电压的照明	考核 1000-3000 元/次
7	室外临时电源、动力照明配电箱未固定牢固, 未可靠接地, 未采取防雨水、防潮措施, 电源箱门未上锁	考核 1000-3000 元/次
8	未按“一机一闸一保护”规定要求使用电气设备	考核 1000-5000 元/次
9	未定期对漏电保安器进行试验检查	考核 1000 元/人次
10	在有爆炸危险的场所未使用相应等级的防爆电气设备	考核 1000-5000 元/次
11	电气设备停电作业, 约时停送电	考核 5000-10000 元/次
12	装设接地线前, 不验电	考核 1000-5000 元/次
13	未按规定挂好接地线就开始工作或未按《电业安全工作规程》要求规范装设接地线	考核 1000-5000 元/次
14	擅自跨越电气区域安全围栏或超越安全警戒线	考核 1000-5000 元/次
15	电气设备检修, 工作人员与带电体不能保持规定的安全距离	考核 1000-5000 元/次
16	单人在高压室内搬运梯子、管子等长物	考核 1000 元/次
17	电动工器具、绝缘工具没有按规定定期进行检验	考核 1000 元/人次
18	使用不合格电动工器具	考核 1000 元/人次
19	潜水泵运行时, 工作人员在其所处池内或排水坑工作	考核 1000-3000 元/次
20	室内、外电气设备没有根据规程规定设置固定遮(围)栏, 或遮拦门没有上锁、没有悬挂安全标志	考核 1000 元/次
21	固定或移动式电焊机外壳没有良好的接地, 二次线接头铜芯裸露	考核 1000 元/次
22	临时用电结束后没有切断电源便离开作业现场	考核 1000 元/次
23	绝缘工具未按规定定期进行试验	考核 1000 元/次
24	其他未按规定开展临时用电作业的情况	考核 1000-5000 元/次
八、个人防护用品及安全用具		
1	未使用或不正确使用符合国家标准个人劳动保护用品。如未按规定着装或使用防护用具(如着帆布工作服、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、用电焊面罩等); 使用砂轮切割机、角磨机、砂轮、电镐等机械设备不戴护目眼镜; 使用钻床、打大锤时戴手套, 挥锤时挥动方向对着人; 使用危险化学品时, 未按化学品安全技术说明书(MSDS)要求使用防护用品等	考核 1000 元/次
2	进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外)不戴安全帽, 辫子、长发未盘在安全帽内, 使用已过期的安全帽, 或有缺陷	考核 1000-3000 元/次

3	使用不合格的绝缘手套,或使用前未绝缘手套进行气密性检查	考核 1000 元/次
4	巡视室外高压设备时,不穿绝缘鞋	考核 1000 元/次
5	在噪音污染区作业中未佩戴听觉保护器或未采取听力保护措施	考核 500 元/次
6	作业人员的着装有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分	考核 1000 元/次
7	在粉尘污染区作业中未按规定佩戴防尘口罩	考核 500 元/次
8	违反职业禁忌症的有关规定,安排不符合身体健康要求的人员上岗	考核 1000-2000 元/次
9	其他违反个人防护用品及安全用具管理要求的情况	考核 1000-5000 元/次
九、消防管理		
1	检修作业现场发生火情	考核 3000-10000 元/次
2	损坏检修作业现场消防设施	考核 1000-5000 元/次
3	堵塞或挤占消防通道,埋压、圈占消防栓或消防设施	考核 1000-3000 元/次
4	在检修作业场所违规存储易燃易爆物品	考核 1000-3000 元/次
5	擅自或违章挪用消防设施、器材	考核 1000-2000 元/次
6	消防器材未定期检查及维护	考核 1000 元/次
7	灭火器压力失效、附件不齐全或损坏	考核 1000 元/次
8	违规运输、存储、使用各类气瓶	考核 1000-3000 元/次
9	其他未严格遵守《电力设备典型消防规程》有关动火要求的	考核 1000-5000 元/次
十、受限空间作业		
1	无应急报警、通讯、营救等设施	考核 1000-3000 元/次
2	受限空间作业入口未张贴在警示标识	考核 1000 元/次
3	受限空间入口未设登记簿或登记不符合规范	考核 1000-2000 元/次
4	未接受限空间作业管理规定进行受限空间内部可能存在的有毒有害、易燃易爆气体及氧气含量等检测	考核 1000-3000 元/次
5	无监护人或监护人从事其它工作,监护失职	考核 1000-3000 元
6	在金属容器或坑井内工作时,金属容器无可靠接地,或将行灯变压器带入金属容器或坑井内	考核 1000 元/次
7	在有限空间作业过程中,未采取通风措施保持空气流通,或采用纯氧通风换气	考核 2000 元/次
8	其他违反受限空间管理规定的行为	考核 1000-5000 元/次
十一、车辆、交通安全		
1	车辆不规范停放在指定区域,阻碍消防和主要交通通道,在禁止停车区域停车	考核 500 元/次
2	检查出问题车辆未及时维修,车辆带病行驶	考核 500 元/次
3	未经许可,车辆驶入禁止驶入区	考核 500 元/次
4	非专职驾驶员和非授权的兼职驾驶员驾驶我厂车辆	考核 500 元/次
5	车载工器具、急救辅材与清单不符或失效	考核 500 元/次

6	车内人员未系安全带	考核 500 元/次
7	无证操作、驾驶各种机动车辆	考核 1000-2000 元/次
8	厂内机动车辆超速行驶或违章带人	考核 500-1000 元/次
十二、管理性、指挥性违章		
1	高风险作业未制定安全技术措施、作业指导书或未办理相关开工手续即开始现场作业	考核 1000-5000 元/次
2	工作负责人未按照施工方案或施工作业指导书组织现场作业	考核 1000-5000 元/次
3	新设备投运或设备改造、技改后，没有编制或修改相关规程，致使设备的运行、操作、维护无章可循	考核 1000 元/次
4	现场规程未按规定定期进行复查、修订及发布	考核 1000 元/次
5	没有按规定设置安全监督机构和配置安全员	考核 2000 元/次
6	对外发包工程项目没有依法签订合同，或合同中未具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，或未签订安全协议	考核 2000 元/次
7	重视不够或组织不力，致使重大设备缺陷或安全隐患未得到及时处理	考核 1000-3000 元/次
8	没有按规定设置现场安全防护装置，配置相关安全工器具和个人防护用品	考核 1000-3000 元/次
9	没有组织作业人员进行必要的紧急救护技能培训	考核 1000 元/次
10	图纸资料与现场实际严重不符或设备异动（变动）手续办理不及时、通知不及时的	考核 1000 元/次
11	对重发性违章没有采取有力措施加以制止	考核 1000-5000 元/次
12	交叉作业没有签订交叉作业安全管理协议或未按协议执行	考核 2000-5000 元/次
13	交叉作业安全生产管理职责和安全措施未落实	考核 1000-5000 元/次
14	无视相关安全要求违章指挥，默认或强令工人违章作业、冒险作业等	考核 1000-5000 元/次
15	未定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件或学习弄虚作假。	考核 1000~3000 元/次
16	承包单位不按甲方管理系统的要求开展日常安健环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。	考核 1000~3000 元/次
17	收到整改通知单后，未按要求进行整改或未按期进行整改	考核 1000~3000 元/次
18	其他未按规定进行安全管理的行为	考核 1000-5000 元/次
十三、特种作业		
1	特种作业人员、特种设备操作人员、特种设备管理人员等未持证上岗	考核 2000-5000 元/人次
2	特种（设备）作业人员证件未按期复审	考核 500-1000 元/次
3	特种设备附件不能有效工作	考核 2000 元/次
4	未按照规定申报定期检验导致特种设备超期未检验、检测的	考核 1000-3000 元/次
5	未按照规定对特种设备进行日常维护保养和自行检查的	考核 500-2000 元/次
6	未按照规定制定特种设备专项应急预案并定期开展演练的	考核 500-2000 元/次

7	未按照规定办理使用登记和变更登记的	考核 500-2000 元/次
8	未建立特种设备安全管理制度和安全技术档案的	考核 500-2000 元/次
9	特种设备未按照规定及时消除事故隐患，继续投入使用的	考核 500-2000 元/次
10	其他违反特种设备及特种作业人员管理规定的情况	考核 1000-5000 元/次
注	其他未尽安全违章考核参照执行，最低考核不低于 1000 元/次	