

南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修

询比采购公告

一、询比采购条件

本次采购项目南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修采购。采购人为江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心南康养护所。项目已具备采购条件，现就该项目（以下简称“本项目”）的实施及完成进行公开询比采购。

二、询比采购范围及合同段划分

2.1 本次询比采购项目：南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修采购。

2.2 询比采购范围：赣州管理中心南康养护所岐岭、社官坝隧道车行横洞防火卷帘门，新禾村2号、社官坝人行横洞防火门。

2.3 本项目投资规模约160000元，本次询比采购共分为1个标段。

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
1	防火卷帘门 A3.0	钢制防火卷帘，符合GB14102.1~3标准，满足A3级（耐火隔热性≥3.00h，耐火完整性≥3.00h），需满足双面受火；启闭速度：电动关闭平均速度应在75mm/s~300mm/s之间；关闭时间不应大于60秒；自重下降速度：断电状态下依靠自重下降速度不应大于160mm/s；耐风压性能：在模拟784Pa的风压强度下，帘面不得脱出导轨，且挠度需符合标准要求（B/65）；机械寿命：满足900次反复启闭运行无故障。远程控制机箱工业级IP65防护等级，接口协议需兼容现有软件平台，门框用不少于8根加强角钢两侧对称加固，手拉链条长度距地面1.5米。	套	3	岐岭右洞1#1套、社官坝1#2套（更换）
2	防火门钢制、 甲级	门框与门扇进行系统性结构加固，加强角钢两侧对称不少于6根。缝隙处理须严格执行防火标准，门框与墙体间隙采用防火棉或水泥砂浆密实填充后，以耐火极限≥3h的防火密封胶封边，门扇四周粘贴高性能防火膨胀密封条。所有材料及施工必须符合《建筑设计防火规范》，确保防火门在火灾工况下具备优良的隔烟阻火性能。	套	12	新禾村2号4套、社官坝8套（加固）

三、服务范围及周期

3.1 服务周期：本项目服务周期预计20个日历天，具体开始时间由发包单位通知。

3.2 质保期：自验收合格之日起24个月

3.3 本次询比项目为南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修采购，采购设施送至接收单位指定地点（拆卸的设施运输至指定地点）完成验收后，按规范安装调试。

四、应价人资格要求

4.1 本次招标要求应价人须具备的资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求详见附录一、附录二、附录三、附录四。

4.2 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的应价人，不得参加应价。

4.3 本次询比采购不接受联合体响应，严禁转包及非法分包。

4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业），不得参加应价，否则其应价无效。

五、询比文件的获取

5.1 凡有意参加应价者，请于 2026 年 5 月 21 日 10 时 00 分至 2025 年 5 月 24 日 17 时 00 分（节假日不休，北京时间，下同）将应价报名表、企业营业执照、安全生产许可证、单位介绍信、经办人身份证等彩色扫描件发送至电子邮箱：448703256@qq.com。发送电子邮件时，请注明“应价人名称+南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修采购+联系人姓名+联系电话”。采购人核实应价人递交的材料后，询比采购文件将统一以邮件形式发至应价人报名邮箱内。应价人收到询比采购文件后请及时回复确认。

5.2 询比文件售价0元，逾期不售。

六、应价文件的递交及相关事宜

6.1 采购人不统一组织现场考察，也不召开应价预备会。如应价人认为需要进入现场考察，考察期间，采购人将予以配合，费用由应价人自理；在现场考察过程中，应价人如果发生人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。如应价人有任何疑问均可以书面方式通知采购人。

6.2 应价人应于 2026 年 5 月 28 日下午 10:30 前，将密封包装的应价文件递交至南康养护所（唐江收费站院内），逾期将不被接受。应价文件的开启将于上述文件递交同一地点举行。（邮寄可选择顺丰，选择其他快递公司递交的文件视为未送达，邮寄方式递交的以文件送达时间为准）。

6.3 逾期到达或者未送达指定地点的或者不按照询比文件要求密封的应价文件，采购人将不予受理。

七、发布公告的媒介

本次询比公告在《江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/gzglzx/Index.shtml>）、江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）、江西交投集团招标采购交易平台（<https://www.jxjtgc.com/>）网站上发布。

八、联系方式

采购人：江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心南康养护所

地址：江西省赣州市南康区厦蓉高速公路南康养护所

联系人：刘先生

电话：13870631629

网址：《江西省国有企业采购交易服务平台》（<https://www.jxgqcg.com>）《江西省交通投资集团有限责任公司赣州管理中心》（<http://www.jxgsgl.com/gzglx/Index.shtml>）（有关补遗、澄清等公告将在此网站发布）



应价报名登记表

项目名称：南龙高速部分隧道横洞防火门缺陷更新或加固维修采购

应价人名称	(加盖应价人单位公章)	所应价标段	
法定代表人姓名 及身份证号码		电话	
授权委托人姓名 及身份证号码		电话	
接收文件 电子邮箱			
附：经办人（法定代表人或其授权的代理人）身份证扫描件、企业营业执照、安全生产许可证、资质证书、单位介绍信			

注：此表由应价人填写，并留采购人存档。

附录一：资格审查条件(资质条件)

资质要求
应价人必须具备以下资质： (1) 具有独立法人资格，且持有工商行政管理部门颁发的合法有效的营业执照和企业安全生产许可证，营业执照具有消防器材维修或销售等相关经营范围；

附录二：资格审查条件(财务要求)

财务要求
无要求

附录三：资格审查条件(业绩要求)

业绩要求
无要求

附录四：资格审查条件(信誉要求)

信誉要求
(1) 应价人未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书； (2) 应价人未进入清算程序、或被宣告破产、或其他丧失履约能力的情形； (3) 在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 中未被列入严重违法失信企业名单； (4) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中未被列入失信被执行人名单； (5) 应价人或其法定代表人、委托代理人（如有）近3年内无行贿犯罪记录。（由应价人自行到中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 上进行查询，并附彩色打印件的网页截图；